



BAHAGIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
IBU PEJABAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA
LEBUH WAWASAN, PRESINT 7
62250 PUTRAJAYA.



Telefon : 603-88880036
Facsimile : 603-88927977 / 88927978
Laman Web : www.bomba.gov.my
E-mail : bkkjbpm@bomba.gov.my

Ruj. Tuan : (37) dlm. PKR(L)2/4/28-7 Jld. 9
Ruj. Kami : JBPM/IP/BKK: 100-20 Jld. 3(67)
Tarikh : 6 September 2019

Ir. Husin bin Mustafa
Bahagian Perkhidmatan Pakar
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Aras 11, Menara Kerja Raya (Blok G),
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 KUALA LUMPUR

Tuan,

PERKARA: PENJELASAN BERKAITAN PERATURAN DAN KEPERLUAN
KESELAMATAN KEBAKARAN DALAM PELAKSANAAN PROJEK
- *Fire Bridgade Communication System & Public Address System*

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat tuan bertarikh 3 September 2019 adalah berkaitan.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa sistem komunikasi bomba(telefon bomba) dan sistem siaraya merupakan dua komunikasi suara yang berasingan berdasarkan seksyen 239 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984(Pindaan 2012). Pemasangan sistem siar raya adalah berdasarkan kepada keluasan dan ketinggian sesuatu bangunan tertakluk kepada bahaya pendudukan yang ditetapkan dalam Jadual Kesepuluh Undang-undang Kecil yang sama.

4. Manakala sistem komunikasi bomba(telefon bomba) hendaklah dipasang dan ditempatkan di dalam tangga keselamatan, lobi menentang kebakaran, bilik motor lif, bilik pam bomba, bilik janakuasa dan *areas of refuge*.

5. Kedua-dua sistem telefon bomba dan sistem siar raya hendaklah disambungkan ke panel yang terdapat di dalam pusat pemerintahan dan kawalan(*fire command center*). Tujuan utama penempatan telefon bomba adalah bagi memudahkan anggota bomba berkomunikasi dengan *fire command center* semasa kerja-kerja pepadaman dan penyelamatan dilakukan.

...2/

'CEPAT DAN MESRA'




6. Untuk sebarang maklumat dan perbincangan lanjut, pihak tuan bolehlah menghubungi PgKB II Amram Jaya di talian 03-88927703 atau emel amram-jaya.bomba@1govuc.gov.my

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(AZLIMIN BIN MAT NOOR)

b.p. Pengarah

Bahagian Keselamatan Kebakaran

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

AMN/aj