

 CAW. KEJ. ELEKTRIK	REKABENTUK	No. Dokumen : CKE.BC.01.41.(00).2013 No. Keluaran : 01 No. Pindaan : 00 Tarikh : Julai 2013 Muka Surat : 1 / 1
--	-------------------	--

BORANG PENGUKURAN KUALITI REKABENTUK PERUNDING ELEKTRIK

A. JADUAL ULASAN/PENEMUAN *KAJIAN SEMULA/VERIFIKASI/VALIDASI REKABENTUK PROJEK BPR

NAMA PROJEK :

**NAMA
PEMBENTANG :**

TARIKH REVIEW :

TAHAP	BILANGAN PENEMUAN	ULASAN
Tahap 1		
Tahap 2		
Tahap 3		
Status Tahap Kualiti (Sila ✓)	☐ CEMERLANG ☐ MEMUASKAN ☐ KURANG MEMUASKAN ☐ TIDAK DITERIMA	

Tahap 1 (T1)	Tahap 2 (T2)	Tahap 3 (T3)	Penetapan penerimaan kualiti sesuatu rekabentuk	
1.1 Ejaan Salah	2.1 Non compliance to JKR Practice	3.1 Non compliance to Std, Spec, Rules and Regulation	CEMERLANG	C T1 < 5, T2 ≤ 1, T3 ≤ 0
1.2 Not aesthetically acceptable	2.2 Discrimination / Rating	3.2 Berbahaya	MEMUASKAN	G 5 ≤ T1 ≤ 15, 1 < T2 ≤ 5, T3 = 0
1.3 Tindakan pembetulan tidak melibatkan kos	2.3 Tidak Berbahaya	3.3 Lukisan tidak ditandatangani prinsipal elektrik	KURANG MEMUASKAN	Y 15 < T1 ≤ 40, 5 < T2 ≤ 15, T3 = 0
1.4 Tidak Berbahaya	2.4 Susah untuk di senggara	3.4 Lembaran pengiraan tidak disertakan	TIDAK DITERIMA	R T1 > 40, T2 > 15 & T3 > 0
1.5 Tiadakesan kepada operasi/functionality	2.5 Tindakan pembetulan melibatkan kos/tidak semak brief & skop			