



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMASANGAN/PENDAWAIAN
KONDUIT/TRUNKING**

[Borang JKR.PK(O).04-SKE.4A]
(Pin. 1/2005)

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti * No:

Borang Pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi /dan lukisan projek.

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemasangan/pendawaian conduit/trunking di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil.	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
A.	<u>KONDUIT.</u>				
i.	Jarak Pelana (<i>Saddle</i>)	≤ 750mm			
ii.	Pasang <i>Brass bush</i> pada setiap hujung conduit / penyambungan kotak berperisai logam/ trunking				
iii.	Cat yang bersesuaian				
iv.	Sambung-ikat dan pbumian yang sempurna.				
v.					
vi.					
B.	<u>TRUNKING</u>				
i.	<u>Saiz Nominal</u> <u>Ketebalan Minima.</u> 50x50 1.0mm 75x50 to 100x100 1.2mm 150x50 to 300x150 1.6mm Above 300x150 2.0mm				
ii.	Braket sokongan: Jarak Setiap	<1 m			
iii.	Pbumian dengan <i>copper bridging</i> .	≥ 25mm x 3mm			
iv.					
v.					
C.	<u>PENDAWAIAN.</u>				
i.	<u>Pendawaian Terbenam.</u>				
	☐ Penebatan wayer jenis PVC/PVC				

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi / lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR).

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMASANGAN/PENDAWAIAN
KONDUIT/TRUNKING**

[Borang JKR.PK(O).04-SKE.4A]
(Pin. 1/2005)

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti * No:

Borang Pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi /dan lukisan projek.

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemasangan/pendawaian conduit/trunking di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil.	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
	☐ Pasang <i>bush</i> / <i>gasket</i> untuk kemasukan di kotak terbenam(<i>back box</i>) dan papan agihan jenis logam.				
	☐ Penyambungan kabel pbumian / CPC				
	☐				
	☐				
ii.	<u>Pendawaian Konduit (Permukaan & terbenam)</u>				
	☐ Nisbah jumlah wayer/saiz conduit.				
	☐ Pasang conduit mudah lentur ke kipas /lampu / alat/ mesin bergerak/bergegar.				
	☐ Pemasangan kabel pbumian / CPC				
	☐ Pemasangan <i>back box</i>				
	☐				
	☐				

Komen:-

.....
.....
.....

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi / lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR).

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

.....
Nama:

Jawatan:

Tarikh: