



**BORANG PEMERIKSAAN
PEMASANGAN SISTEM PERLINDUNGAN KILAT**

**[Borang JKR.PK(O).04-SKE.4F]
(Pin. 1/2005)**

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti * No:

Borang Pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi /dan lukisan projek.

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemeriksaan pemasangan sistem perlindungan kilat di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No.NCR
A.	AIR TERMINATION				
i.	Saiz Pita Kuprum	25mm x 3mm			
ii.	Sambung-ikat pada semua logam terdedah				
iii.	Kekemasan dan keteguhan kaedah pemasangan				
B.	PENGALIR TURUNAN KEBUMI				
i.	Saiz Pita Kuprum	25mm x 3mm			
ii.	Dipasang diatas <i>Base Phosphor Bronze Screw</i> dengan jarak	< 500mm			
iii.	Penutup Perlindungan	UPVC			
C.	JOINT/BONDS & TEST JOINT				
i.	Pemasangan <i>test joint</i> betul dan tahan.				
ii.	Tinggi pemasangan <i>test joint</i> dari lantai.	2.5m			
iii.	Panjang pita hujung bertindih	> 20 mm			
D.	EARTH TERMINATION				
	Pemasangan elektrod bumi: rujuk JKR.PK(O).04-SKE.3B				

Komen:

.....
.....

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi / lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR).

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

.....
Nama:

Jawatan:

Tarikh: