



**BORANG PEMERIKSAAN
PONTOON KELULI**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.7A]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1. Penyediaan Tapak				
1.1 Semak aras pasang surut dan pastikan lokasi cadangan disahkan oleh S.O.				
1.2 Pastikan laluan penghantaran pontoon telah dipersetujui oleh S.O.				
1.3 Pastikan pengilang/pembekal telah dikenalpasti dan diluluskan oleh S.O.				
1.4 Pastikan pemancangan/penandaan telah dibuat.				
2. Lawatan Pemeriksaan Fizikal				
2.1 Pastikan S.O/ wakil S.O membuat lawatan ke kilang pembinaan.				
2.2 Pastikan kaedah pembinaan pontoon adalah betul dan mengikut lukisan				
2.3 Pastikan kerja-kerja <i>abrasive blasting</i> dijalankan sebelum kerja-kerja lapisan perlindungan dibuat.				

Nota: *Tandakan	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan. (rujuk borang <i>Non-Conformance Report</i> (NCR))

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PONTOON KELULI**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.7A]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaana	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesah an JKR*	Catatan/ No. NCR
2. Lawatan Pemeriksaan Fizikal				
2.4 Pastikan pengilang/pembekal kemukakan laporan keputusan pengujian (seperti <i>pressure test</i> dll.) kepada S.O.				
2.5 Pastikan bahagian <i>compartment</i> telah diisi dengan bahanimbangan (ballasting) mengikut lukisan.				
3. Penerimaan Bahan Di Tapak				
3.1 Pastikan struktur pontoon berada dalam keadaan baik.				
3.2 Pastikan gangway dibekalkan mengikut spesifikasi dan lukisan.	Klausa 13.15			

Nota: *Tandakan	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan. (rujuk borang <i>Non-Conformance Report</i> (NCR))

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PONTOON KELULI**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.7B]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1.0 Kerja Cerucuk Pandu(Guide Pile)				
1.1 <i>Method Statement</i> telah disemak dan diluluskan oleh S.O.				
1.2 Pastikan kerja-kerja lapisan perlindungan telah dibuat.				
1.3 Pastikan kaedah ikatan(bracing) cerucuk pandu mengikut lukisan.				
2.0 Pelancaran(launching) Pontoon				
2.1 Pastikan Sijil Jaminan dari pengilang telah diterima.				
2.2 Pastikan <i>method statement</i> mendapat kelulusan S.O.				
2.3 Pastikan kemasan lapisan konkrit Gred 30 dengan ketebalan 50mm di permukaan atas struktur pontoon mengikut lukisan.				

Nota: *Tandakan	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan. (rujuk borang <i>Non-Conformance Report (NCR)</i>)

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PONTOON KELULI**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.7B]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
3 Pendakap (Bracket) dan Cushion Roller				
3.1 Pastikan kerja-kerja pemasangan <i>bracket</i> beresuaian dengan kedudukan cerucuk pandu.				
3.2 Pastikan jenis <i>roller</i> mengikut lukisan.				
4 Pemasangan Gangway				
4.1 Pastikan pemasangan mengikut spesifikasi dan lukisan.				

Nota: *Tandakan	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan. (rujuk borang <i>Non-Conformance Report (NCR)</i>)

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh:



**BORANG PEMERIKSAAN
PONTOON KELULI
(PRODUK SIAP)**

[Borang JKR.PK(O).04- SKC.MT.7C]

Nama Projek :

Lokasi :

Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : Seksyen 13

Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No. NCR
1.0 Struktur pontoon.				
1.1 Pastikan <i>freeboard</i> pontoon pada kedalaman stabil mengikut lukisan.	Klausa 13.14.2			
1.2 Pastikan pontoon boleh bergerak bebas dalam arah menegak.	Klausa 13.14.3			
1.3 Pastikan tiada kecacatan pada struktur pontoon.				
2.0 Struktur gangway.				
2.1 Pastikan kecuraman (gradient) adalah mengikut lukisan.				
2.2 Pastikan struktur gangway berfungsi dengan baik mengikut aras pasang surut air.				
2.3 Pastikan tiada kecacatan pada struktur gangway.				
3.0 Lukisan As-built				
3.1 Pastikan kontraktor utama menyerahkan lukisan <i>As-built</i> .	1 bulan selepas pembinaan. (Klausa 13.21)			

Nota:	√	jika mematuhi spesifikasi /dan lukisan.
*Tandakan	x	jika tidak mematuhi spesifikasi /dan lukisan(rujuk borang NCR).

Diperiksa oleh,

Disemak oleh,

.....
Wakil Kontraktor
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
PTB JKR
Nama:
Jawatan:
Tarikh: