



**BORANG PEMERIKSAAN
BILIK SUIS / MESIN ELEKTRIK**

[Borang JKR.PK(O).04- SKE.4B]
(Pin. 1/2009)

Nama Projek :

Lokasi / Blok :

Rujukan Lukisan/ Spesifikasi / Senarai Kuantiti **No:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemeriksaan bilik suis / mesin elektrik di tapakbina. Sekiranya ruang tidak mencukupi, sila guna lampiran seperti gambar dll.

Bil.	Butiran Pemeriksaan	Standard/ Keperluan Teknikal	Pengukuran/ Penilaian* Tapak Oleh Kontraktor	Pengesahan JKR*	Catatan/ No.NCR
A.	<u>LANGKAH/ TANDA KESELAMATAN.</u>				
i.	Papan tanda BILIK SUIS UTAMA, BILIK SUIS atau BILIK ALATAN/MESIN ELEKTRIK				
ii.	Tanda BAHAYA				
iii.	Tanda DI LARANG MASUK				
iv.	Tanda DI LARANG MEROKOK				
v.	Kunci Pintu				
vi.	Alat Melawan Kebakaran	9 kg CO ₂			
vii.	Gambarajah Litar skematik				
viii.	Gambarajah Kaedah Rawatan CPR				
ix.	Tikar getah keselamatan dengan ketebalan / lebar	≥ 6 mm / > 1 meter			
B.	<u>KELENGKAPAN BILIK/RUANG</u>				
i.	Lampu Kecemasan				
ii.	Sistem Pengedaran udara (ram / kipas pelawas)				
iii.	Jaringan dawai penahan unggas (<i>Anti-vermin</i>)				
iv.	Peparit kabel / penutup peparit				
v.	Sistem pembumian dan sambung-ikat				

Komen:-

.....
.....

*	√	Jika mematuhi spesifikasi / lukisan
	x	Jika tidak mematuhi spesifikasi / lukisan (rujuk borang NCR)
	TB	Jika Tidak Berkenaan
**	Potong yang tidak berkenaan	

Wakil Kontraktor

PTB JKR

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh:

.....
Nama:
Jawatan:
Tarikh: